

Rapporto di intervento refrigerazione e climatizzazione

Rapporto n.: _____

Data: _____

Refrigerazione, climatizzazione e pompe di calore – con controllo perdite

Cliente

Azienda

Indirizzo

Referente, telefono

Assistenza

Azienda di assistenza

Tecnico

Ora inizio / fine

Macchina

Impianto (marca, modello)

Numero di serie / matricola

N. inventario, ubicazione

Refrigerante (es. R32, R410A)

Carica di refrigerante [kg] / CO₂ equivalente [t]

Controllo perdite: ☐ metodo diretto ☐ metodo indiretto

Refrigerante aggiunto [kg] / recuperato [kg]

Tipo di intervento: ☐ manutenzione periodica ☐ riparazione ☐ installazione / messa in servizio ☐ diagnosi ☐ riparazione in garanzia

Checklist

N.	Controllo	OK	Non OK	N/A	Note
1	Controllo perdite dell'impianto – esito				
2	Pressioni di aspirazione e di mandata				
3	Surriscaldamento e sottoraffreddamento				
4	Temperature aria o fluido – ingresso e uscita				
5	Assorbimento del compressore				
6	Pulizia di condensatore ed evaporatore				
7	Filtri aria, bacinella e scarico condensa				
8	Ventilatori – cuscinetti, fissaggio, rumore				
9	Collegamenti elettrici e protezioni				
10	Pressostati e dispositivi di sicurezza – funzionamento				
11	Isolamento delle tubazioni				
12	Prova di funzionamento in raffreddamento e riscaldamento				
13					
14					
15					

Guasto segnalato / difetti riscontrati**Lavori eseguiti****Ricambi e materiali utilizzati****Q.tà****Raccomandazioni, data del prossimo controllo**

Macchina idonea all'uso: ☐ sì ☐ no ☐ con riserva (vedi raccomandazioni)

Data e firma del tecnico

Data e firma del cliente

Riporta l'esito del controllo perdite nel registro dell'impianto e nelle comunicazioni previste dalla normativa F-gas.